

Specyfikacja

Dotyczy postępowania na „**Zakup i dostawę automatycznych zaworów odmulania DN25 do kotła K2**” dla Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku.

Zakres materiałów i usług objętych postępowaniem przetargowym:

1. Zawór odmulania DN25/PN100 z napędem pneumatycznym; ilość: **7 sztuk**
2. Dostawa urządzeń wyszczególnionych w punkcie 1, do siedziby zamawiającego.

Szczegółowe warunki techniczne dla dostarczanych urządzeń:

1. Wielkość nominalna zaworów odmulania DN25
2. Ciśnienie nominalne zaworów odmulania PN100
3. Temperatura czynnika roboczego (gorąca woda): 255°C
4. Ciśnienie robocze: 42 bar (ciśnienie robocze kotła)
5. Przyłącze: kołnierzowe EN1092-1, przyłga B2
6. Długość zabudowy: 190 mm
7. Siłownik pneumatyczny membranowy; czynnik sterujący: sprężone powietrze o ciśnieniu roboczym 6,0÷6,5 bar ; (elektrozawory do sterowania siłowników zapewnia zamawiający)
8. Należy dostarczyć dokumentację techniczną w postaci certyfikatów, instrukcji montażu, instrukcji obsługi i konserwacji.
9. W ofercie dostawy należy określić okres i warunki gwarancji na dostarczone urządzenia.

Szczegółowe warunki dostawy:

10. Zawory odmulania należy dostarczyć do siedziby zamawiającego na adres: *Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51 (magazyn techniczny).*
11. W ofercie należy określić koszt dostawy urządzeń.